

KPM基本规定（基础知识）

名称:	消防设施前禁止堵塞	区分	5S
概略:	为便于突发火灾事故发生时，够能及时的对应，消防设施等的前方不可堆放物品，阻碍正常开门作业。 避免因门打不开而错过事故处理的最佳时期，导致事故变得严重。及消防设施等的前方应留有足够的安全通道和工作空间，禁止货物堆放。		

遵守事项・正确姿态	消防设施前1米内禁止堆放物品 1、固定放置灭火器需要贴付标语（禁止堆放）标识贴在灭火器柜的【FIRE HYDRANT】和【火警119】字的中间（约底部距离1160mm高） 2、可移动灭火器放置时则需使用斑马线定位 3、标语和定位线不可有破损、模糊等现象 参照下图	

管理番号: KPMC-ZDGL-TJ008
发行部署: 管理部
发行日期: 2023/7/10
版本: A版/0次

承认	确认	作成